

附件 1: 合同文本

合同条款及合同格式

合同编号:

甘肃能化金昌能源化工开发有限公司 自控阀门维修服务项目

委托方（卖方）：甘肃能化金昌能源化工开发有限公司

受托方（买方）：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

签订时间： 年 月

委托方（甲方）： 甘肃能化金昌能源化工开发有限公司

通讯地址： 甘肃永昌工业园区河西堡工业园民河路9号

法定代表人（委托代理人）： 李德永

项目联系人： 联系方式：

电子信箱：

受托方（乙方）： XXXXXXXXXX 公司

通讯地址：

法定代表人（委托代理人）：

项目联系人： 联系方式：

通讯地址：

电子信箱：

依照《中华人民共和国民法典》等有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，双方就甘肃能化金昌能源化工开发有限公司自控阀门维修服务，订立本合同，并由双方共同恪守。

1. 服务范围

乙方对甲方所提供清单中的自控阀门进行返厂维修服务工作。合同有效期为：***年***月***日--2026年12月31日

2. 服务内容：

2.1 维修阀门清单

维修阀门清单							
序号	位号	用途	种类	口径	压力等级	阀体材质	问题
1	180-LV-1001	气化炉排黑水调节阀	偏旋	DN200	CL600	CF8M(墙内喷涂碳化钨)	外漏、内漏，阀芯磨损
2	150-XV-1206	煤仓低压氮气冲压阀	球阀	DN80	CL150	A216-WCB	内漏
3	170-FV-1006	气化文丘里工艺水调节	偏旋	DN150	CL600	A216-WCB	内漏、阀芯磨损

维修阀门清单							
序号	位号	用途	种类	口径	压力等级	阀体材质	问题
		阀					
4	170-PV-1013A	合成气放空阀	调节阀 笼式	DN250	CL600	WCB	内漏+最大开度满足不了流量，怀疑阻塞
5	170-PV-1013B	合成气放空阀	调节阀 笼式	DN150	CL600	WCB	内漏+最大开度满足不了流量，怀疑阻塞
6	160-PV-1128B	粉煤给料罐泄压调节阀	滑板阀	DN50	CL600	A351-F304(内壁碳化钨衬套)	内漏，阀芯磨损
7	251-HV-0001	净化单元	调节阀	DN40	CL600		卡死 不动作
8	190-TV-1005	气化炉保护气温度调节阀	笼式调节阀	DN80	CL600	WCB	阀体外漏
9	250-PV-001	合成低压废锅排污调节阀	笼式调节阀	DN250	CL300	WCB	外漏、动作不灵活
10	550-PV-1001		笼式调节阀	4"	CL2500	进口品牌	卡涩、阀杆变形
11	170-XV-1108	粉煤管线三通阀	三通换向阀	DN65	CL600	630	开车卡涩，阀门顿挫，冲刷
12	170-XV-1208	粉煤管线三通阀	三通换向阀	DN65	CL600	630	开车卡涩，阀门顿挫，冲刷
13	170-XV-1308	粉煤管线三通阀	三通换向阀	DN65	CL600	630	开车卡涩，阀门顿挫，冲刷

2.2 服务内容:

包括但不限于上表中问题处理、阀芯磨损、内漏维修（更换阀芯或堆焊配磨）、阀杆维修、阀门填料、密封垫片更换、阀门打压测试、阀门气路附件检测，阀门性能测试，以满足采购方长周期稳定运行要求。

3. 服务要求:

3.1 服务单位需在合同期内按照采购人要求对清单中的阀门拉运至服务单位进行检查维修，确保无漏修、失修。

3.2 服务单位需在采购单位将阀门装车之日起 7 日内返回，未按

期完成的，每日按合同价的 1%进行扣款。

3.3 设备故障检修服务：如出现问题，需现场维修的，服务单位须在接到通知的规定时间内赶到现场进行处理，确保设备能够及时投运，不得影响生产运行。

3.4 阀门的拆装由采购人自行执行并承担相关费用，往返运费等其他费用由服务单位承担，往返过程中服务单位因对阀门进行妥善保护，有损坏的进行，采购方有权要求进行赔偿。

3.5 若维修完成，投用后仍出现故障，造成的二次维修费用以及拆装、运输费用均有服务单位承担，并对服务单位进行 5000 元/台的考核。对采购方造成损失的，采购方有权要求进行赔偿。

4. 服务费用及结算

4.1 本合同为固定总价，合同金额为：税率为 不含税金额为：

4.2 发票为：专用增值税发票，税率为_____。

4.3 结算方式：全部呼吸阀校验完成，采购人正常投入使用后 30 日后，无任何质量问题，乙方开具专用增值税发票，甲方在收到发票后 30 日内以电汇或承兑方式完成付款。

4.4 乙方收款信息：

5. 甲方职责：

5.1 按协议规定向乙方支付相关费用，承担协议规定的甲方责任和义务。

5.2 在合同生效后，甲方应向乙方及时提供完整的呼吸阀台账明细，并对其准确性负责。

5.3 甲方有权监督乙方维修全过程。

6. 乙方职责：

6.1 执行有关技术规范和规定，按相关规定及行业标准或要求提供本合同项下的相关服务。

6.2 乙方负责完成甲方完成自控阀门维修工作，在维修过程中乙方发现问题应及时向甲方告知并采取相应措施。

6.3 实行维修全过程质量保证及质量控制，并自行承担为提供维修所产生的相关费用和安全事故责任。在维修过程中，由乙方原因造成的乙方人员伤亡和自身设备损失由乙方负全责。给甲方造成损失的，乙方应承担相应的赔偿责任，赔偿标准以甲方实际遭受的损失为准。

6.4 按合同约定及时交付为序报告(每台单独出具一份报告)，并提交必要的技术资料、数据信息和相关材料，并返还甲方提供的设计、制造、使用等方面的资料。对于经甲方核查有误、不完整的报告内容，乙方有义务进行书面核实和/或更正。

6.5 乙方因根据甲方需求派专业技术人员至甲方现场免费协助进行自控阀门故障诊断及拆装。

7. 不可抗力

7.1 本合同所称不可抗力是指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况。

7.2 签订合同的双方中任何一方，由于不可抗力事件，不能履行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于不可抗力影响的时间。

7.3 遭受不可抗力影响的一方应尽快以合理的方式第一时间通知另一方，并在 3 日内将取得的不可抗力的合法证明以特快专递方式邮寄给另一方确认。如果不可抗力影响时间持续 10 日以上，双方应在合理的时间内就继续履行合同事宜进行友好协商并形成纪要，作为本合同的附件。

8. 纠纷的处理

8.1 在履行合同过程中发生纠纷时，当事人双方应协商解决；协商不成依法向金昌市人民法院起诉。

8.2 诉讼费用由败诉方承担。

8.3 在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其它部分仍继续履行。

9. 本合同一式四份，双方各执二份。

(本页无正文，为《合同》签字页)

甲方： _____ (盖章)

乙方： _____ (盖章)

法定代表人

法定代表人

或委托代理人：

或委托代理人：

日期： ____年____月____日

日期： ____年____月____日